

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«26» августа 2022 г. учётный № проверки
60220061000200941905



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Псковской области**

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел. (8112) 79-44-14, факс (8112) 79-44-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. (8112) 79-49-80, факс (8112) 79-49-80

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красног-
ородскому и Себежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Псковской области**

г. Опочка ул. Коммунальная, 15, р. п. Красногородск Банный переулок 3, г. Себеж, ул. Сен-
цовская, д. 1а тел. 8(81138)22729, 8(81137)21398, 8 (81140)22989

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 50/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное образовательное учреждение Псковской области «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» в лице исполняющей обязанности директора Государственного бюджетного образовательного учреждения Псковской области «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» Михайловой Нины Ивановны
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной плановой проверки

№ 50 от «27» июля 2022 года

в период с «15» августа 2022 г. по «26» августа 2022 г.

Начальником ОНД и ПР по Опочецкому, Красногородского и Себежского районов

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
подполковником внутренней службы Алексеевым Виктором Викторовичем
органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица исполняющая обязанности директора Государственное бюджетное образовательное учреждение Псковской области «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» Михайлова Нина Ивановна и заместитель директора Государственное бюджетное образовательное учреждение Псковской области «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» по АХЧ и безопасность – ответственное лицо за пожарную безопасность на объекте

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации не указана группа контролируемых помещений.</i>	<i>нарушен пункт 10 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</i>	<i>01.09.2023</i>	
2.	<i>Не предоставлен акт проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.</i>	<i>нарушен пункт 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</i>	<i>01.09.2023</i>	
3.	<i>Не предоставлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	<i>нарушен пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</i>	<i>01.09.2023</i>	
4.	<i>Нет обозначения на входной двери помещений складского назначения (помещения)</i>	<i>нарушен пункт 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных</i>	<i>01.09.2023</i>	

<p><i>гаражей) с наружной стороны на видном месте категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон определенные в соответствии с ТРОТПБ</i></p>	<p><i>Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</i></p>		
---	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Исполняющая обязанности директора Государственное бюджетное образовательное учреждение Псковской области «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» Михайлова Нина Ивановна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник ОНД и ПР по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам подполковник внутренней службы Алексеев В.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

