



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Псковской области**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Псков, ул. Инженерная д. 92, тел: 8 (8112) 79-44-14

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому,
Красногородскому и Себежскому районам**
182330 г.Опочка ул. Коммунальная, 15, тел. 8-81138 2-27-29

Предписание № 25/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области «Опочецкая
специальная (коррекционная) школа – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»,

ИНН 6012002606

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений
требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Опочецкого, Красногородского
и Себежского районов по пожарному надзору Алексева Виктора Викторовича от 19 марта 2021
года № 25

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 26 марта по 22 апреля 2021 года Алексеевым Виктором Викторовичем - главным
государственным инспектором Опочецкого, Красногородского и Себежского районов по
пожарному надзору Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Псковской области проведена плановая проверка объекта защиты
(надзора) – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области
«Опочецкая специальная (коррекционная) школа – интернат для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» по адресу:
Псковская обл., г. Опочка ул. Набережная, д. 1.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Чушевой Людмилой Николаевной – директором Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Псковской области «Опочецкая специальная (коррекционная)
школа – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья» и Зенковой Надеждой Степановной – исполняющей
обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной работе –
ответственное лицо на объекте за соблюдением требований пожарной безопасности.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p><u>системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (школа-интернат)</u> Нарушение устранить</p>	<p><u>нарушена часть 7 статьи 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утверждён Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ).</u></p>	<p><u>До 01.03.2022 г.</u></p>	
2	<p><u>Объект защиты не обеспечен эвакуационным освещением, находящемся в круглосуточном режиме работы или включаемым автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</u> Нарушение устранить</p>	<p><u>нарушен пункт 37 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</u></p>	<p><u>До 01.03.2022 г.</u></p>	
3	<p><u>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</u> Нарушение устранить</p>	<p><u>нарушен пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</u></p>	<p><u>До 01.03.2022 г.</u></p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Главный государственный инспектор Опочецкого,
Красногородского и Себежского районов по пожарному
надзору Алексеев Виктор Викторович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«22» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Чушева Людмила Николаевна – директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Псковской области «Опочецкая специальная (коррекционная) школа – интернат для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствующего при проведении проверки)

«22» апреля 2021 г.

**Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Псковской области 88112799999**

